

Số: 2010/VHTC - KB

Hạ Long, ngày 04 tháng 7 năm 2024

V/v Thông báo kết quả kiểm tra Quý II/2024 và
tăng cường công tác PCCC&CNCH trong
giai đoạn nắng nóng kéo dài

Kính gửi: Các Công trường, Phân xưởng, Phòng ban trong Công ty

Căn cứ Luật phòng cháy và chữa cháy ngày 29/6/2001; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy chữa cháy ngày 22 tháng 11 năm 2013; ; Nghị định số 136/2020/NĐ - CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ.

Căn cứ Quy định về công tác PCCC&CNCH trong Công ty CP Than Hà Tu - Vinacomin (ban hành kèm theo Quyết định số 3547/QĐ-VHTC ngày 29/12/2021 của Giám đốc Công ty).

Căn cứ Phương án số 1496/PA-VHTC ngày 20/5/2024 về Triển khai công tác chữa cháy, CNCH trong điều kiện thời tiết nắng nóng kéo dài và hướng dẫn các đơn vị phân công nhiệm vụ cho các cá nhân triển khai chữa cháy trong ca sản xuất.

Thực hiện Quyết định số 1838/QĐ-VHTC ngày 04/6/2024 của Giám đốc Công ty CP Than Hà Tu - Vinacomin về Thành lập đoàn kiểm tra chấm điểm thực hiện công tác AT-VSLĐ, PCCC&CNCH 6 tháng đầu năm 2024. Từ ngày 24/6 -:- 28/6/2024, Đoàn đã tổ chức kiểm tra tại các đơn vị cơ sở, nay thông báo tổng hợp kết quả kiểm tra như sau:

I. Ưu điểm, kết quả đạt được

- Các đơn vị đã duy trì việc lập, bổ sung hồ sơ quản lý theo dõi hoạt động PCCC theo quy định tại Điều 4, Thông tư số 149/2020/TT-BCA; Việc cập nhật, lưu trữ hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động PCCC đã được triển khai thực hiện tương đối tốt, đặc biệt là việc ghi chép sổ sách và công tác tuyên truyền, phổ biến Pháp luật, các quy định, quy chế của TKV, Công ty về công tác PCCC&CNCH cho CBCNV trong đơn vị.

- Về công tác trang bị, bổ sung dụng cụ, phương tiện đảm bảo an toàn PCCC&CNCH tại văn phòng, nhà xưởng, trên các thiết bị xe, máy, các tổ sản xuất ... về cơ bản các đơn vị thực hiện đảm bảo. Duy trì thực hiện tốt công tác kiểm tra định kỳ, kiểm tra sau các đợt nghỉ dài ngày, đặc biệt là trước và trong dịp nghỉ ngày Lễ 30/4, 01/5/2024.

- Các đơn vị đã quan tâm, chú trọng đến công tác bảo quản, bảo dưỡng các phương tiện, dụng cụ PCCC&CNCH tại đơn vị, trên các xe, máy, thiết bị;

- Công tác phân công nhiệm vụ cho các cá nhân triển khai chữa cháy, CNCH trong ca sản xuất của các đơn vị bước đầu đã được triển khai tích cực, bám sát theo hướng dẫn của Công ty.





- Việc tổ chức khắc phục những tồn tại, hạn chế đã chỉ ra qua các đợt kiểm tra định kỳ, chuyên đề của Công ty đã được các đơn vị triển khai thực hiện tốt. Đơn vị trưởng các đơn vị và cán bộ được giao quản lý, triển khai công tác PCCC&CNCH đã chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các giải pháp do Công ty đề ra, góp phần đảm bảo hiệu quả hoạt động trong công tác PCCC&CNCH trong Công ty. Trong 6 tháng đầu năm 2024, Công ty không để xảy ra sự cố cháy nổ lớn gây thiệt hại về người và tài sản.

II. Tồn tại, hạn chế

Bên cạnh những ưu điểm và kết quả đạt được, các đơn vị vẫn còn những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý như: Chưa cập nhật đầy đủ các văn bản chỉ đạo về công tác PCCC&CNCH, chưa lưu trữ trong hồ sơ; Sổ sách về công tác PCCC&CNCH một số đơn vị chưa ghi đầy đủ nội dung theo hướng dẫn; Công tác tự kiểm tra định kỳ an toàn PCCC&CNCH đã được duy trì thực hiện nhưng chất lượng kiểm tra còn hạn chế, thiếu chặt chẽ; Còn hạn chế trong công tác kiểm tra sau các đợt nghỉ dài ngày. Việc huấn luyện nghiệp vụ, thực tập phương án chữa cháy, CNCH của một số đơn vị còn chậm, chưa thực sự đạt hiệu quả cao ...

Để tăng cường công tác PCCC&CNCH trong thời gian tới, ngoài việc thực hiện theo nội dung Thông báo số 1955/TB-VHTC ngày 01/7/2024 về rút kinh nghiệm qua kiểm tra chấm điểm AT-VSLĐ 6 tháng đầu năm 2024, Giám đốc Công ty yêu cầu các đơn vị quán triệt, triển khai thực hiện quyết liệt, nghiêm túc một số nội dung như sau:

1. Tiếp tục tăng cường hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCCC&CNCH, đặc biệt đẩy mạnh tuyên truyền về các biện pháp an toàn PCCC; Cách xử lý, ứng phó với các tình huống cháy, nổ tại Văn phòng, nhà xưởng, trên các thiết bị xe, máy; Các biện pháp quản lý nguồn lửa, nguồn nhiệt ... để nâng cao ý thức, kiến thức, kỹ năng PCCC cho CBCNV trong Công ty. Thường xuyên cập nhật, bổ sung, lưu trữ đầy đủ các văn bản chỉ đạo của cấp trên và Công ty về công tác PCCC&CNCH; Tuyên truyền, phổ biến các Nội quy, quy định, văn bản chỉ đạo về công tác PCCC&CNCH cho CBCNV trong đơn vị đầy đủ, kịp thời đảm bảo tất cả CBCNV nắm bắt và thực hiện.

2. Kiểm tra, rà soát, tổ chức triển khai khắc phục những tồn tại, hạn chế mà đoàn kiểm tra đã chỉ ra. Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện các sơ hở, thiếu sót về công tác an toàn PCCC để có các biện pháp khắc phục kịp thời. Đặc biệt quan tâm đến công tác vệ sinh công nghiệp, sắp xếp vật tư hàng hóa gọn gàng, cách ly nguồn lửa, nguồn nhiệt với các chất dễ cháy, nổ. Chú trọng các công trình, mục tiêu có nhiều nguy hiểm về cháy nổ như: Kho vật tư, kho chứa ôxy, nitơ, kho dầu mỡ, các xe ô tô vận tải và thiết bị máy khai thác. Quản lý phương tiện, dụng cụ PCCC đã được trang bị theo quy định, nếu hỏng phải có kế hoạch sửa chữa, bổ sung thay thế kịp thời để đảm bảo công tác PCCC. Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý chặt chẽ và sử dụng an toàn nguồn lửa, nguồn nhiệt, nguồn điện, chất gây cháy, dễ cháy.

3. Duy trì cập nhật hồ sơ quản lý, theo dõi công tác PCCC theo Điều 4 Thông tư 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ Công an. Thường xuyên, định kỳ tổ chức tự kiểm tra PCCC tại cơ sở, lập biên bản ghi nhận kết quả kiểm tra và lưu trữ tại hồ sơ

5700
CÔNG
CỔ P
AN H
VICO
T. C

(đặc biệt lưu ý về kiểm tra, bảo quản dụng cụ, phương tiện PCCC theo Quyết định số 2004/QĐ-VHTC ngày 21/7/2021 của Công ty và quy định tại Thông tư 17/2021/TT-BCA của Bộ Công an).

4. Công ty đã ban hành Phương án số 1496/PA-VHTC ngày 20/05/2024 về Triển khai công tác chữa cháy, CNCH trong điều kiện thời tiết nắng nóng kéo dài và hướng dẫn các đơn vị phân công nhiệm vụ cho các cá nhân triển khai chữa cháy trong ca sản xuất, đề nghị các đơn vị tiếp tục duy trì nghiêm nội dung phương án, đồng thời tự tổ chức rà soát, bổ sung, cập nhật lại theo hồ sơ quản lý công tác PCCC&CNCH Công ty đã hướng dẫn. Báo cáo định kỳ về công tác PCCC&CNCH hàng tháng gửi về Công ty (qua phòng KB) theo quy định. Tiếp tục duy trì thực hiện hiệu quả hoạt theo mô hình "Đội PCCC cơ sở 3 chủ động, 3 sẵn sàng".

5. Đơn vị trưởng các đơn vị trong Công ty tập trung chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, rà soát bổ sung các nội dung về công tác PCCC tại cơ sở theo chỉ đạo, hướng dẫn của Công ty và cơ quan cấp trên.

6. Giám đốc Công ty giao phòng KB, AT, CV, ĐTM theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường kiểm tra, đôn đốc các đơn vị khắc phục ngay những tồn tại đã nêu ra trong đợt kiểm tra và tổ chức phúc tra theo quy định.

III. Tăng cường các biện pháp PCCC và sẵn sàng cứu nạn, cứu hộ trong điều kiện thời tiết nắng nóng và mưa lớn kéo dài.

Trong thời gian gần đây đối với cả nước nói chung và trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh nói riêng, thời tiết có nhiều diễn biến phức tạp, nhiệt độ trung bình ghi nhận nhiều ngày dao động từ 35 - 40 độ C, có thời điểm vượt ngưỡng 45 độ C. Nắng nóng gay gắt kéo dài trên diện rộng gây khó khăn trong quá trình khai thác, sản xuất kinh doanh của Công ty, ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động và tăng nguy cơ xảy ra cháy, cháy lan trên diện rộng. Cùng với đó, bước vào Quý III là mùa mưa bão, dự báo trong nhiều ngày sẽ có mưa rào, mưa to và dông kèm lốc, sét, gió giật mạnh, có nguy cơ xảy ra đứt gãy, sạt lở tại nhiều vị trí trong khai trường sản xuất.

Để chủ động triển khai các biện pháp PCCC trong điều kiện thời tiết nắng nóng kéo dài và sẵn sàng trong cứu nạn, cứu hộ khi có sự cố cháy, nổ, bão lũ, thiên tai xảy ra, Giám đốc yêu cầu các đơn vị cơ sở thực hiện nghiêm túc một số nội dung sau:

1. Đơn vị trưởng, cán bộ quản lý các đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền, nhắc nhở, kiểm tra, đôn đốc CBCNV thực hiện nghiêm các nội quy, quy định, phương án của Công ty, bảo đảm an toàn PCCC, cứu nạn cứu hộ, phòng chống mưa bão trong sản xuất.

2. Công nhân được giao vận hành các loại xe, máy, thiết bị hoặc sử dụng các loại máy móc nghiêm ngặt về an toàn cần nâng cao trách nhiệm trong công tác PCCC. Thường xuyên vệ sinh công nghiệp, vệ sinh làm sạch thiết bị, máy móc và chú trọng trong công tác bàn giao ca, kiểm tra thường xuyên các dụng cụ, phương tiện PCCC được trang bị tại văn phòng, nhà xưởng, thiết bị xe, máy, kho tàng, trạm điện ..., đảm bảo đủ số lượng, chất lượng sử dụng tốt để sẵn sàng ứng phó mọi tình huống, khi sự cố xảy ra. Đặc biệt chú ý kiểm tra công tác sử dụng điện, hệ thống dây dẫn, mối nối, việc sử dụng các loại máy hàn, cắt, sử dụng điều hòa, các thiết bị tiêu thụ điện ...

3. CBCNV làm việc tại Văn phòng khi hết giờ làm việc ra về phải kiểm tra và ngắt nguồn các thiết bị điện. Không sử dụng nhiều thiết bị điện có công suất lớn vào cùng một ổ cắm; không câu móc điện tùy tiện; không để hàng hóa, vật dụng dễ cháy gần các thiết bị điện sinh nhiệt;

4. Các đơn vị chủ động chuẩn bị và sẵn sàng các phương tiện, dụng cụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Khi xảy ra sự cố cháy, nổ, tai nạn ... phải báo động ngay cho mọi người xung quanh và báo cáo về Ban chỉ đạo PCCC&CNCH Công ty hoặc cơ quan Cảnh sát PCCC và CNCH nơi gần nhất để được hỗ trợ đồng thời triển khai chữa cháy theo phương châm “4 tại chỗ” (lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ, chỉ huy tại chỗ) để xử lý đám cháy ngay từ ban đầu.

Nhận được văn bản này, đề nghị các đơn vị trong Công ty nghiêm túc triển khai thực hiện./

Nơi nhận:

- Như trên (e-copy, T/h);
- Phòng CS PCCC&CNCH CA tỉnh QN (B/c);
- Ban BV-TKV (B/c);
- Đảng ủy, CĐ, ĐTN, CCB (e-copy);
- Các đ/c Phó Giám đốc, KTT (e-copy);
- Lưu: VT, KB.

Q. GIÁM ĐỐC



Nguyễn Quang Quảng